



WPLYNEŁO

dnia 04.09.2023
poz. 914/2023

Ostrołęka, 05.09.2023 r.

HK. 9027.612.2023

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.338),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 537),
- § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbki wody oraz sprawozdaniach z badania wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 ww. rozporządzenia z urzędzenia wodociągowego o produkcji od 1000 do 10000 m³/d – Wykrot Grupowy przedstawionych w poniższej:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
10.07.2023 r.	Szkoła Podstawowa w Wykrocie	107.N. Ost	HKL.9052.1434.2023 z dnia 31.07.2023 r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrów Maz.
			BP/3457/P/2023 z dnia 21.07.2023 r.	Oddział Laboratoryjny WSSE w Warszawie
			HKL 05089/2023 z dnia 24.07.2023 r.	
28.08.2023 r.	Szkoła Podstawowa w Wykrocie	150.N. Ost	HKL.9052.1779.2023 z dnia 01.09.2023 r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrów Maz.
	Szkoła Podstawowa w Wolkowych	151.N. Ost	HKL.9052.1780.2023 z dnia 01.09.2023 r.	
	Szkoła Podstawowa w Wydmusach	152.N. Ost	HKL.9052.1781.2023 (cząstkowe) z dnia 30.08.2023 r. HKL.9052.1781.2023 z dnia 01.09.2023 r.	
31.08.2023 r.	Hydrofornia w Wykrocie – woda wychodząca na sieć	161.N. Ost	HKL.9052.1810.2023 z dnia 02.09.2023 r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrów Maz.
	Szkoła Podstawowa w Wydmusach	162.N. Ost	HKL.9052.1811.2023 z dnia 02.09.2023 r.	

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z urządzenia wodociągowego o produkcji od 1000 do 10000m³/dobę Wykrot Grupowy
administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o w Myszyńcu
ul. Dzieci Polskich 10

Uzasadnienie

Z przeprowadzonych badań wody w ramach kontroli urzędowej z urządzenia wodociągowego o produkcji od 1000 do 10000 m³/d Wykrot na podstawie sprawozdania Nr: HKL.9052.1781.2023 (częstkowe) z dnia 30.08.2023r. w punkcie poboru: Szkoła Podstawowa w Wydmusach stwierdzono, że próbka wody nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym: liczba enterokoków wynosiła 1 jtk/100ml, przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0 jtk/100ml.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce podjął decyzję ponownego poboru próbek wody ze Szkoły Podstawowej w Wydmusach i hydroforni w Wykrocie – woda wychodząca na sieć. Na podstawie badań z dnia 31.08.2023 r. przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Mazowieckiej i zgodnie ze sprawozdaniami HKL. 9052.1810.2023 i HKL. 9052.1811.2023 z dnia 02.09.2023 stwierdzono, że woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zakończył postępowanie administracyjne – decyzja z dnia 28.02.2023 r. nr HKN.5.2023 dotyczące wyeliminowania przekroczonego parametru żelaza. W zakresie pozostałych przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wykrocie wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu
ul. Dzieci Polskich 10
07-430 Myszyńiec

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostrołęce**

Joanna Stomska

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyńiec
2. A/a